



DIBAG Industriebau AG • Königsberger Straße 100 • 40231 Düsseldorf

CP Abdichtungstechnik
Herrn T. Hackmann
Siemensstraße 5

49835 Lohne

Ihr Gesprächspartner
Hartger Hoefs

Tel.: 0211 / 984 947 - 18
Fax: 0211 / 984 947 - 20
e-mail: hoefs_h@dibag.de

02. Juni 2006 /me

Gelsenkirchen, Uechtingstraße 9
Kellertrockenlegung

Sehr geehrter Herr Hackmann,


wir bestätigen Ihnen hiermit, dass die Trockenlegung des o.g. Kellers im Gebäude Uechtingstraße 9, Baujahr 1911, von Ihnen mit Erfolg ausgeführt wurde.

Die Firma CP Abdichtungstechnik hat die Flächen der Wände und Fußböden im Kellerbereich von losen Putz entfernt sowie im Außenbereich den abgeblätterten Putz neu aufgetragen. Anschließend wurden die Teile mit den Produkten der Firma behandelt. Die Austrocknungsdauer betrug ca. 3 Wochen. Danach war die Oberfläche hart, ebenfalls die Fugen.

Neue Ausblühungen oder Feuchtigkeitsschäden waren nicht festzustellen. Die Oberflächenversiegelung war somit von Erfolg.

Mit freundlichen Grüßen

DIBAG
Industriebau AG

i.V. 
Werner Lauer

i.A. 
Michaela Metzger